



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS



NOTIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO

Estabelecimento: Escola Estadual de Ensino Médio São José N° Protocolo: _____
 Endereço: Rua Deputado Raimundo Chaves
 Complemento: _____
 Bairro: Centro Município: Obidos Cód. CBM: _____
 Responsável: _____ CNPJ/CPF: _____
 Área total construída (m2): _____ Risco: Baixo N° de pav: _____

1. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE:
- | | | |
|--|--|---|
| 1.1 <input type="checkbox"/> Análise de projeto de proteção Contra incêndio e Pânico | 1.3 <input type="checkbox"/> Atestado de regularização | 1.6 <input type="checkbox"/> Vistoria Anual |
| 1.2 <input type="checkbox"/> Vistoria de instalações provisórias | 1.4 <input type="checkbox"/> Modificação de projeto | 1.7 <input type="checkbox"/> Habite-se |
| | 1.5 <input type="checkbox"/> Projeto Simplificado | |

PENDÊNCIAS NO SISTEMA PREVENTIVO VISTORIADO

2. EXTINTORES:
- 2.1 Manutenção (_____)
 - 2.2 Sinalização próximo ao extintor
 - 2.3 Desobstrução
 - 2.4 Instalação
 - 2.5 Retificar a altura (entre 0,1m e 1,60m)
3. HIDRANTES:
- 3.1 Mangueira de Incêndio: Instalação Substituição
 - 3.2 Esguicho (Aguilheta ou Regulável): Instalação Substituição
 - 3.3 Manutenção da caixa de hidrante (válvula global e adaptador)
 - 3.4 Instalação de chave de mangueira
 - 3.5 Tubulação aparente na cor vermelha
 - 3.6 Desobstrução do acesso ao hidrante
 - 3.7 Instalação de caixa de hidrante
 - 3.8 Hidrante de Passeio: Instalação Manutenção
 - 3.9 Sinalização
4. BOMBA/RESERVATÓRIO:
- 4.1 Conjunto Motor-bomba: Instalação Manutenção
 - 4.2 Acionamento automático da bomba e pelo menos um acionamento manual
 - 4.3 Ligação antes da chave central do prédio
 - 4.4 Retificação da potência do conjunto motor-bomba (CV) conforme projeto
 - 4.5 Bomba Jockey: Instalação Manutenção
5. SAÍDA DE EMERGÊNCIA:
- 5.1 Porta Corta fogo: Instalação Manutenção
 - 5.2 Porta corta fogo sem placa de marca de conformidade
 - 5.3 Retificação da largura de portas, acessos e descargas
 - 5.4 Retificação do duto de ventilação
 - 5.5 Inversão do sentido da porta
 - 5.6 Instalação de corrimão contínuo e bilateral
 - 5.7 Desobstrução (anti-câmaras, escadas, acessos e descarga)
6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO IMÓVEL
- 6.1 Manutenção das Instalações Instalação
7. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
- 7.1 Instalação
 - 7.2 Substituição das placas de sinalização
 - 7.3 Instalação de Sinalização iluminada
8. ALARME E DETECÇÃO
- 8.1 Instalação Manutenção
 - 8.2 Paine Central: Instalação Manutenção
 - 8.3 Detector de fumaça Instalação Manutenção
 - 8.4 Botoeira do alarme Instalação Manutenção
9. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- 9.1 Blocos Autônomos;
 - 9.2 Retificação da altura de instalação da luminária
10. CENTRAL DE GÁS E DEPÓSITO DE GLP
- 10.1 Manutenção dos componentes da central de gás
 - 10.2 Retificação do afastamento mínimo exigido
 - 10.3 Retificação da capacidade de armazenamento
 - 10.4 Retificação da área de armazenamento
 - 10.5 Retificação das distâncias mínimas de segurança
 - 10.6 Demarcação de piso (quando necessário)
11. BRIGADA DE INCÊNDIO
- 11.1 Retificação do número de brigadistas
 - 11.2 Apresentação de certificado de brigadistas
 - 11.3 Requalificação de brigadistas
12. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)
- 12.1 Segurança contra incêndio e pânico (Execução)
 - 12.2 Execução/Manutenção elétrica do imóvel
 - 12.3 Instalação/Manutenção da central de GLP
 - 12.4 Instalação/Manutenção de Elevadores
 - 12.5 Instalação/Manutenção Grupo Gerador de Energia
 - 12.6 SPDA - Sist. de proteção contra descargas atmosféricas
 - 12.7 Outras.

PENDÊNCIAS NÃO DISCRIMINADAS ACIMA

Deverá Providenciar:
Instalação de sistema de segurança para controle de incêndio e pânico
Lauda atestando total segurança do prédio e todas suas instalações,
expedido por profissional especializado em análise de estruturas
Obs: Recomenda-se que as atividades do estabelecimento de ensino,
continuem paralizadas ou sejam transferidas para outras instalações que
atendam os padrões normais e legais de segurança e prevenção ao risco
haja visto que se trata da segurança dos professores e alunos que
frequentam o referido estabelecimento de ensino.

As pendências no Sistema Preventivo Vistoriado deverão ser cumpridas no PRAZO DE 30 DIAS a contar do recebimento desta Notificação. O não cumprimento no prazo especificado implicará em sanções previstas na Lei Estadual n° 5.088-19/09/1983

VISTORIA

09.04.2015 SEM PENDÊNCIAS COM PENDÊNCIAS

VISTORIADO / MF: [Assinatura] MF - 57218271/1 Sd. BM Vistoriante

RECEBIDO POR / RG: Priscilla Alcina de B. Picanço 3380938

Este documento, quando SEM PENDÊNCIA, possui validade de 30 dias até a liberação do Habite-se.

1º RETORNO SEM PENDÊNCIAS COM PENDÊNCIAS MULTA DE 750 UPF - PA

VISTORIADO / MF: _____ RECEBIDO POR / RG: _____

ATENÇÃO: Conforme discriminado na Lei Estadual 5.088 artigo 68, esta Notificação terá prazo de 15 dias até o 2º Retorno.

2º RETORNO SEM PENDÊNCIAS COM PENDÊNCIAS MULTA DE 1500 UPF - PA

VISTORIADO / MF: _____ RECEBIDO POR / RG: _____